

nugternera.

Bekendtgørelse for Grønland om dampkedelanlæg på landjorden.

I henhold til § 17 i lov nr. 225 af 19. maj 1971 om arbejderbeskyttelse i Grønland¹⁾ fastsættes:

Kapitel 1. Område og definitioner.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for dampkedelanlæg på landjorden.

Stk. 2. Ved en dampkedel, herunder hæt-vandskedel, forstår enhver beholder og et-hvert rørsystem, hvori der til brug uden for dampkedlen fremstilles vanddamp af et tryk højere end det atmosfæriske tryk eller hvori vand, der skal anvendes uden for dampkedlen, opvarmes til en temperatur, der er over 100° C.

Stk. 3. Til dampkedlen hører alt armatur og tilbehør, der er forbundet med denne, samt rørledninger med undtagelse af:

- 1) tilgangs-, afgangs-, udblæsnings- og udluftningsledninger samt lignende, der kan afspærres fra dampkedlen,
- 2) systemer, hvori den fremstillede damp overhedes eller køles, og som kan af-spærres fra dampkedlen.

Stk. 4. Til et dampkedelanlæg hører foruden dampkedlen:

- 1) dampkedlens bære- og støtteanordning, indmuring og isolering,
- 2) fyringsaggregater,

¹⁾ Nalunaerutit A, 1971, pag. 50.

igaussarssuit ailaliortut nunamítut piv-dlugit Kalátdlit-nunänut nalunaerut.

Kalátdlit-nunäne sulissartut igdlorsorne-karnigssát pivdlugo inatsíme nr. 225-me 19. maj 1971-imêrsume¹⁾ § 17 nápertordlugo aulajangersarnekarput:

kapitale 1. pinekartut áma navsuauitit.

§ 1. nalunaerut atortûvok igaussarssuarnut ailaliortunut nunamítunut.

stk. 2. igaussarssuak ailaliortok, áma igau-ssarssuit imermik kíssartumik imagdlit, ima-tut pásinekásao ímersagak ámaló suvdugdilit sútdlünít igaussarssúp silatâne atugagssamik imermik ailaliorfiginekartartut siláinaup nakitsineranit angnerussumik na-kitsinekartidlugit, imalünít imermik igau-ssarssuit ailaliortut avatâne atugagssamik kalatsiviussartut 100° C sivnerdlugo.

stk. 3. igaussarssuarmut ailaliortumut iláput pisatsersütít súgaluartutndlünít tá-ssunga atassut, ámaló suvdugdilit mákua kisia pínagit:

- 1) suvdugdilit ímînermut, imaersinermut, supôrtitsinermut siláinarigsainermutdlo atortut ámaló taimaingajagtut igaussar-ssuarmit ailaliorfigingmit milingnekarsí-naussut,
- 2) iluarsartüssat tamákunane ailaliarine-kartok sualugtumik kíssangnekartardlune imalünít nigdlorsarnekartardlune, ámaló igaussarssuarmit ailaliorfigingmit milingnekarsínaussut.

stk. 4. igaussarssúp ailaliorfiup saniatigut ailaliorfigmút máko iláput:

- 1) igaussarssúp ailaliorfiup ikorfakarnera-nut áma nikisarnavérkutekarneranut atortut, karmai ámaló tapínaitdlsautai,
- 2) motôrérkat kiagsarneranut atortut,

nugternera.

- 3) indretninger i kеделrummet til oplagring, tilberedning og tilledning af brændsel, samt indretninger uden for kеделrummet til oplagring, tilberedning og tilledning af formalet, flydende, luftformigt eller andet let antændeligt brændsel,
 - 4) indretninger til oplagring og tilberedning af fødevand,
 - 5) luftvarmere samt blæsere for fyrringsaggregatet,
 - 6) røgkanaler, indbefattet sugetræksventilator og skorsten, samt sod- og askeudskillere,
 - 7) economiser samt fødepumper med tilhørende fødevandsledninger,
 - 8) afspærrelige overhedere og mellemoverhedere, såfremt de er anbragt i dampkedlens fyrrum og træk,
 - 9) kеделrummet,
 - 10) damp- og hædtvandsledningerne med armatur,
 - 11) alle øvrige særlige indretninger, der tjener til dampkedelanlæggets drift.
- 3) igaussakarfingme iluarsartüssinerit ikúmatigssat uníngatínekarnigssánut, piarérsarnekarnigssánut ámaló ingerdlaortínekarnigssánut túngassut ámaló igaussakarfiup avatáne iluarsartüssinerit silainartut píssusigldit imalünít ikuatdlarkajássut avlat uníngatínekarnigssánut, piarérsarnekarnigssánut ingerdlatínekarnigssánutdlo ikúmatigssat avgugkat, imerpalassut, silainartut ítut imalünít ikuatdlarkajássut avlat,
 - 4) iluarsartüssinerit ervngup atugagssap uníngatínekarnigssánut piarérsarnekarnigssánutdlo túngassut,
 - 5) motörérkamut kiagsarnermut atortumut silainarmut kiagsaissut imalünít supörtitsíssutit,
 - 6) suvdlugldit putsup aniaavfigssai, ilautínekardlutik mitdluainermut angmartartut áma pujórfit, áma paunik arsanigldo aniatitsivit,
 - 7) atortorissat pumpitdlo imermut atugagssamut suvduligtagdlit,
 - 8) kíssagpatdártítsíssutit áma akungnagturnik kíssagtítsíssutit, tamáko iniggsínekarsimagnpata igaussarssúp ailaliorfiup kíssugtuiviane siláinakarfianilo,
 - 9) igaussarssúp inâ,
 - 10) ailarnermut áma imermut kiagtumut avkutit pisatsersútidgldit,
 - 11) ingmíkut iluarsartüssat avlat tamarík igaussarssúp ailaliorfiup ingerdlatitauneranut atortut.

§ 2. Undtaget fra bekendtgørelsen er dampkedelanlæg, hvori vanddamp, varmtvand eller hædtvand fremstilles ved varmeafgivelse fra dampe eller varme/hede væsker.

§ 3. Ved varmtvand forstås vand, der er opvarmet til en temperatur, der ikke overstiger 120°C .

Stk. 2. Ved hædtvand forstås vand, der er opvarmet til en temperatur, der er højere end 120°C .

Stk. 3. Ved en overheder forstås et rørsystem, der anvendes til opheating af vanddamp.

§ 2. nalunaerímut atatímekángitdlat i-gaussarssuit ailaliorfít, tamákunane ervngup ailarnera, imek kíssartok imalünít imek kiagtorujugssuak pilersínekartardlutik ailarnerit imalünít imerpalassut kiagtut/kíssapatdártut kíangmík tunissineratigut.

§ 3. imek kíssartok ima pásinekásaox tássaussox imek 120°C kágernago kíssangnekarsimassox.

stk. 2. imek kiagtorujugssuak ima pásinekásaox tássaussox imek 120°C kágérdlugo kíssangnekarsimassox.

stk. 3. kiagsaerujugssuarfik (overheder) ima pásinekásaox suvdlugldit ervngup allaissa kíssagsarnekárneránut atornekartartut.

nugternera.

Stk. 4. Ved en mellemoverheder forstås et rørsystem, der anvendes til genophedning af vanddamp.

Stk. 5. Ved en economiser forstås et røg-gaspåvirket rørsystem til forvarmning af fødevand.

Stk. 6. Ved kedelrum forstås rum, hvori dampkedler er opstillet.

Kapitel 2. Almindelige bestemmelser.

§ 4. Dampkedelanlægget med dampkedel med overheder, mellemoverheder, economiser samt rørledninger, armatur og andet tilbehør skal være forsvarligt konstrueret, forarbejdet, udstyret, funderet, opstillet, aprovvet, vedligeholdt, passet og sikret.

Stk. 2. Dampkedelanlæg skal udføres i overensstemmelse med forskrifter eller normer, der fastsættes eller anerkendes af direktøren for arbejdstilsynet. Direktøren for arbejdstilsynet kan dog i enkeltilfælde tillade afgivelser fra sådanne forskrifter og normer, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

Stk. 3. De materialer, der anvendes til anlæggets dampkedel, skal være således mærket, at materialernes art og oprindelse entydigt kan fastslås, medmindre andet fastsættes af direktøren for arbejdstilsynet.

§ 5. Enhver dampkedel skal være forsynet med en holdbar, forsvarligt fastgjort mærkeplade, der er affattet på dansk, og som tydeligt angiver dampkedlens identitet og data i det omfang, hvori det bestemmes af direktøren for arbejdstilsynet.

Stk. 4. akungnagtumik kiagsaerujugssarfik (mellemoverheder) ima pásinékásaox tássausok suvdlugdilit ervngup ailaisa kiagsarnekkingneránut atornekartartut.

Stk. 5. imermik kissaerkárfik (economiser) ima pásinékásaox suvdlugdilit putsup gasianik súnerekarsimassut ervngup atugagssap kiagsarnekarkárningssánut atortut.

Stk. 6. igaussarssúp iná imatut pásinékásaox tássausok ine igaussarssuit ailalior-tut invertínekarfigissát.

Kapitale 2. aulajangersagkat nalingínaussut.

§ 4. igaussarssuaak ailaliorfik pisatsersor-nekarssimassok overheder-imik, mellemoverheder-imik, economiserimik ámaló suvdulingnik, pisatsersútinik atortorissanigdlo av-dlanik ajúngitsumik ilusilersornekarsimásaox, suliarinekarsimásaox, pisatsersornekarsimásaox, torkavekartínekásaox, iver-tínekarssimásaox, misilingnekarsimásaox, aserfatdlatsailinekarsimásaox, párinekásaox ámaló isumangnaidlisarsimásaox.

Stk. 2. igaussarssuaak ailaliorfik suliarinekásaox maligtari-sagssat imalünít najor-kutagssat sulinermik nákutigdlisséokarfing-mut direktørimit aulajangernekarsimassut imalünít akuerinekarsimassut nápertordlu-git. taimáitok sulinermik nákutigdlisséokarfing-mut direktore atausiákágut maligtari-sagssanit najorkutagssanitdlo taimáitunit avdláussutigssanik akuersíssutekarsínav-vok, taimaisornigssák nalerkútutut ajúngitsututdlo isumakarfiginekarpat.

Stk. 3. atortugssat sanáp igaussarssuanut ailalior-tumut atornekartugssat imatut na-lunaekutsernekarsimassugssáput atortugssat sússusiat sumitdlo pisimanerat paitsör-nekarsínáungitsumik takunekarsínáusavdlu-ne, sulinermik nákutigdlisséokarfingmut direktore avdlanik aulajangigakarsimángig-pat.

§ 5. igaussarssuaak ailaliorfik sunalünít pilernekarsimásaox nalunaekúmik aserujait-sumik aulajangersimavdluartumigdlo danskisut agdlangnekarsimassumik, tássanilo ersserkigsumik tainekarsimásáput igaussarssúp ailaliorfiup sússusia ámaló kanga sa-nanekarsimanera sulinermik nákutigdlisséokarfingmut direktørip aulajangigátut ang-nertússusilingmik.

§ 6. Dampkedelanlæg skal være således indrettet, at dampkedlen med tilhørende overheder, mellemoverheder, economiser og luftforvarmer kan renses for belægninger i nødvendigt omfang.

Stk. 2. Alle anlægsdele skal være forsynet med adgangsåbninger (mandehuller) eller, såfremt der ikke kan skabes direkte adgang til anlægsdelen, med inspektionsåbninger i fornødent omfang, således at tilstrækkelig besigtigelse kan foretages.

§ 7. Dampkedelanlæg skal være således indrettet, og udstyret, at driftstilstande af sikkerhedsmæssig betydning kan overvåges og beherskes i fornødent omfang.

§ 8. Armatur og tilbehør skal være let tilgængeligt, passende belyst og let at betjene for den eller de personer, der er beskæftiget med anlæggets pasning.

§ 9. Enhver dampkedel skal under brugen tilføres en tilstrækkelig fødevandsmængde i en tilstand, der passer til dampkedlens konstruktion og anvendelse.

§ 10. Ved enhver dampkedel skal der findes en tilsynsbog, der er godkendt af direktøren for arbejdstilsynet, og hvori kedelpasseren og kedlens ejer eller bruger er pligtig at notere alle væsentlige hændelser vedrørende kedlen og anlægget i øvrigt.

Stk. 2. På ethvert dampkedelanlæg skal der findes fornødne instrukser om anlæggets drift, pasning og vedligeholdelse. Instrukserne skal affattes på dansk og på grønlandsk.

nugternera.

§ 6. igaussarssualingnik ailaliorfekarfit imatut iluarsartünekarsimásáput igaussarssuak ailaliorfik tauvalo overheder, mellemoverheder, economiser ámaló silainarmut kíssagsaut pissariakartumik angnertússusilingmik niperarsimassunut salingnekarsínáusavdlutik.

stk. 2. sanaortugkap ilagissai tamarmik angmartartulerosornekásáput (inúp iserfigisínaussai) imalünít sanaortugkap ilagissai torkáinartumik tikínekarsínáungippata, misigssuiningssamut angmartartunik pissariakartunik angnertússusilingmik taimalo námagtumik kimerdlúinigssak suliarinekarsínáusavdlune.

§ 7. sanaortugkat ailaliortunik igaussarssuagdlit imatut iluarsartünekarsimavdlutigdlo pisatsersornekarsimásáput píssutsit ingerdlatsinermut túngassut isumangnaitdissainermut pingárutekartut pissariakartumik angnertússusilingmik náikutiginekarssínáuvdlutigdlo suliarinekarsínáusavdlutik.

§ 8. pisatsersútit atortorissatdlo ajornánigtsumik tikínekarsínáusáput, nalerkútumik káumarsarnekarsimásavdlutik ámaló inungmit imalünít inungnit sanaortugkap párinekarneranik suliakartunit ajornángitsumik pássúnekarsínáusavdlutik.

§ 9. igaussarssuak ailaliortok sunalünít atornekarnerme naláne imermik atugagssamik námagtumik pilorsornekásao igaussarssúp ailaliorfiup ilusilersornekarneranut ámaló atornekarneranut nalerkútumik.

§ 10. igaussarssuarnut ailaliortunut tamanut náikutigdlinerme atortumik agdlagtaivekásao suliner mik náikutigdissokarfingmut direktorimit akuerinekarsimassumik, ámaló igaussarssuarmik náikutigdissok áma igaussarssúp pigingnigtua imalünít atuissua píssugssáput pisimassut pingárutekartut i-gaussarssuarmut ámaló sanaortugkamut túngassut tamaisa agdlásavdlugit.

stk. 2. igaussarssuarne ailaliorfiussune tamane piginekásáput perkússutit pissariakartut sanaortugkap ingerlatitauneranut, náikutiginekarneranut ámaló aserfatdlatsailinekarneranut túngassut. perkússutit danskisut kalátdlisutdlo agdlagáusáput.

nugternera.

Kapitel 3. Anmeldelse og godkendelse.

§ 11. Før et dampkedelanlæg afleveres til en bruger som nyt, efter flytning eller efter ombygning, væsentlig reparation eller udskiftning af dampkedlen eller andre anlægsdele, skal den pågældende leverandør, forhandler eller reparatør sende arbejdstilsynet anmeldelse herom.

Stk. 2. For faststående dampkedelanlæg skal der forelægges arbejdstilsynet tegning af kedelrummet (grundplan, snit) og eventuelle tilstødende rum med oplysning om disse anvendelse samt en situationsplan med oplysning om naboarealernes bebyggelse og med angivelse af færdselsveje og opholdspladser.

Stk. 3. Ejeren eller den ansvarlige bruger skal sikre sig, at dampkedelanlægget er behørigt anmeldt efter stk. 1 og 2 til arbejdstilsynet, før anlægget tages i brug.

Stk. 4. Før et dampkedelanlæg tages i brug som nyt, efter flytning eller efter ombygning eller væsentlig reparation, skal der forelægges for arbejdstilsynet:

1) dokumentation for, at dampkedlen, afspærrelige overhedere, mellemoverhedere, economisere og rørledningsanlæg er konstrueret og ved besigtigelse fundet i overensstemmelse med de forskrifter eller normer, der fastsættes eller anerkendes af direktøren for arbejdstilsynet,

2) dokumentation for, at de under 1) nævnte dele af anlægget har været underkastet trykprøvning med tilfredsstilende resultat, og

kapitale 3. nalunaerutigingningnek âma akuerssinek.

§ 11. igaussarssúp ailaliorfiup sanáp nutátut, nûngnekarnerup kingornatigut imalünít igaussarssúp ailaliorfiup sanarkingnekarnerata, angnertumik iluarsarnekarnerata imalünít taorsernekarnerata imalünít pisataisa avdlat taimatut pinekarnerisa kingornatigut atuissugssamut túniúnekarnigssâ sujorkuttlugo tunissakartup, pisitsissup imalünít iluarsáussismassup pinekartup sulinermik nákutigdlíssokarfik tamána pivdlugo nalunaerfigisavâ.

stk. 2. igaussarssualingnik ailalorfekarfit aulajangernekvigsimassut pivdlugit sulinermik nákutigdlíssokarfik sarkúmíviginekásaox inip igaussarssuakarfik (torkaviata, inigssisimavfiata) titartarnekarneranik ámaló ininik agtúmassákásagpat táuko sumut atornekarnerinik navsuiautinik ámaló píssutsinut pilerssárusiamik navsuiautinik ilalingnik. erkâne igdluliat ámaló avkusernit uníngaortarfíttdlo táukununga ilángutdlugit pássutigssíssutiginekásáput.

stk. 3. pigingnigtup imalünít akissugsauvdline atuissup isumagísavâ igaussarssualingnik ailalorfekarfit atornekalersínané stk. 1 áma 2 nápertordlugit sulinermik nakutigdlíssokarfingmut píssusigssamisôrtumik nalunaerutiginekarsimásangmat.

stk. 4. igaussarssualingnik ailalorfekarfit nutátut, nûngnekarnerup kingornatigut imalünít sanarkingnekarnerme kingornatigut imalünít angnertumik iluarsáunekarnerme kingornatigut atornekalernigssâ sujorkuttlugo sulinermik nákutigdlíssokarfingmut máko sarkúmiúnekásáput:

- 1) mákunúnga ugernarsaut: igaussarssuak ailaliorlok, overhederit, mellemoverhedet, tauvalo economiseré milingnekarsínaussut ámaló suvdulekarfí píssusigssamisôrtumik ilusilersugausimassut ámaló kimerdlórnekarneráne pásinékarsimassok maligtarissagssanut imalünít najorkutagssanut sulinermik nákutigdlíssokarfingmut direktørip aulajangi-gainut imalünít akuerissainut nalerkútusut,
- 2) sanaortugkap pisataisa 1)-imut atatitdlugit tainekartut námaginartumik inerne-kardlutik nakitsinek atordlugo misilingnekarsimaneránut ugernarsaut, áma

- 3) brugstilladelse, der meddeles skriftligt af arbejdstilsynet efter et eftersyn på opstillingsstedet.

Stk. 5. Ingen ejer eller bruger må foretage eller lade foretage ombygning eller flytning af et dampkedelanlæg inden for virksomhedens område uden først at have anmeldt dette til arbejdstilsynet.

Stk. 6. For så vidt angår bevægelige dampkedelanlæg skal der ved flytning ikke indsendes anmeldelse eller brugstilladelse, men ejeren skal meddele arbejdstilsyfiet anlæggets brugssted, når tilsynet anmelder herom.

Kapitel 4. Tilsyn.

§ 12. Dampkedelanlæg skal underkastes periodiske undersøgelser af arbejdstilsynet. Undersøgelserne omfatter:

- 1) trykprøvning af dampkedlen og de i fyrrum og røgkanaler anbragte afspærrelige overhedere, mellemoverhedere samt economisere,
- 2) besigtigelsen af dampkedlen og de under 1) nævnte dele af anlægget samt
- 3) uanmeldte eftersyn, hvorved arbejdstilsynet kontrollerer, at dampkedelanlægget fremdeles er indrettet, udstyret, vedligeholdt og passet efter de herfor givne forskrifter.

Stk. 2.

- 1) trykprøvning skal foretages senest i det 6. kalenderår efter sidste trykprøvning,
- 2) besigtigelse skal foretages senest i det 3. kalenderår efter sidste besigtigelse,

nugternera.

- 3) atuinigssamut akuerssíssut sulinermik náketigdlissokarfiup agdagángordlugo ivertitsivingme misigssuerérnerup kingoratigut túniúsimassâ.

stk. 5. pigingnigtok imalünít atuissok kinalünít sutfiliviup iluane igaußarssuar-mik ailaliorfingmik sanarkíssariakaranilo nügsísángilak imalünít sanarkíssitsinanilo nügsitsíssángilak tamána sulinermik ná-kutigdlissokarfingmut nalunaerutigerkársimatinago.

stk. 6. igaußarssualingnik ailaliorfekarfit angatdlánekarsínaussut pivdlugit nügsinerme nalunaerut imalünít atuinigssamut akuerssíssut nagsiúnekásángitdlat, kisiaé pigingnigtup sulinermik náketigdlissokarfik sanáp sume atornekarnera pivdlugo nalunaerfigísavâ náketigdlissokarfiup tamána kínutigigpago.

kapitale 4. náketigllínek.

§ 12. igaußarssuit ailaliorfit sanaortug-kat sulinermik náketigdlissokarfingmit au-lajangersimassumik akugtússusilingmik misigssornekartásáput. misigssuinerut máko ilautínekásáput:

- 1) igaußarssúp ailaliorup ámaló overhederit, mellemoverhederitdlo ámaló econo-miserit kiagsaivingme ámaló putsup aniavíne milingnekarsínauvdlutik inig-sínekarsimassut nakitsinek atordlugo misilingnekarnigssát,
- 2) igaußarssúp ailaliorfiup áma sanáp pi-sataisa 1)-ime tainekartut kimerdlórne-karnigssát áma
- 3) nalunaerkárnané misigssuinerit, tamatumúna sulinermik náketigdlissokarfiup náketigssavdlugo igaußarssuak ailalior-fik sanák sule iluarsartünekarsimassok, pisatsorsornekarsimassok, aserfatdlatsai-linekarsimassok ámaló párinekarsimassok tamáko pivdlugit maligtarerKune-kartut nápertordlugit.

stk. 2.

- 1) nakitsinek atordlugo misilinek písaox nakitsinek atordlugo misilinerup kingoratigut káumatisiutit maligdlugit kingus-ingnerpámik ukiut 6-igssáne,
- 2) kimerdlúivdlune misigssuinek písaox ki-merdlúivdlune misigssuinerup kingug-

nugternera.

- 3) uanmeldte eftersyn skal foretages med passende mellemrum.

Stk. 3. Direktøren for arbejdstilsynet kan påbyde hyppigere undersøgelser foretaget, såfremt omstændighederne taler herfor, lige-som direktøren kan tillade, at de angivne tidsrum forlænges, såfremt sikkerheden på anden måde er tilgodeset.

§ 13. De i § 12 fastsatte perioder gælder, selv om dampkedelanlægget ikke har været i brug i en mellemliggende periode.

Stk. 2. Hvis et dampkedelanlæg er anmeldt som værende ude af brug på det tids-punkt, da en af de ovenfor fastsatte perio-der udløber, bortfalder de foreskrevne un-dersøgelser, men anlægget må ikke på ny tages i brug, før det har været underkastet prøver efter § 12.

Stk. 3. Når et dampkedelanlæg har været ude af brug i mere end 2 år, skal det un-dersøges som angivet i § 12, stk. 1, inden det tages i brug.

§ 14. Når der er foretaget væsentlige reparationer eller ombygninger af et damp-kedelanlægs dampkedel, afspærrelige over-hedere, mellemoverhedere eller economi-sere, må anlægget ikke tages i brug, før det har været underkastet undersøgelser efter § 12, stk. 1. Arbejdstilsynet kan herudover forlange, at der foretages undersøgelser, hvis sådanne anses for nødvendige for at kunne vurdere dampkedelanlæggets sikkerhed.

§ 15. Ejeren eller brugeren af et damp-kedelanlæg skal træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for, at de foreskrevne un-dersøgelser kan udføres på betryggende måde, og yde den hjælp, der er nødvendig til gennemførelse af undersøgelserne, jfr. § 21.

dliup kingornatigut kingusingnerpämik káumatisiutit maligdlugit ukiut 3-gssâne, 3) nalunaerkârnane misigssuinerit suliarine-kartásáput nalerkútumik akugtússusi-lerdlugit.

Stk. 3. sulinermik nákuigidlissokarfingmut direktöríp akulikínerussuník misigssuinig-ssat perkússutigisíauvai píssutsit tamána pissariakartigpássuk, taimátaok direktore akuerssisíauvok pivfigssat tainekarsimassut sivitsornekarsínaussut isumangnaitdli-sainigssak avdlatut iliordlune angunekarsi-magpat.

§ 13. pivfigssat § 12-imé aulajangerne-karsimassut atortúsáput igaussarssuarmik ailaliorfekarfík pivfigssame akúnermiliútu-me atornekarsimángíkaluarpatdlnít.

Stk. 2. igaussarssuarmik ailaliorfekarfík pivfigssat sujuline aulajangernekarsimassut nánerata iláne atorungnaersimassutut na-lunaerutiginekarsimagnpat misigssuinigssat perkússutiginekartut atorungnaersínekkásáput, kisiáne sanák atornekalerkigtugssáungilak § 12 nápertordlugo misilinekarérsmatínago.

Stk. 3. igaussarssuarmik ailaliorfekarfík ukiut 2 sivnerdlugit atornekarsimángigpat § 12, stk. 1-imé tainekarsimassutut atorne-kalernigssane sujorkutdlugo misigssor-nekkásaoK.

§ 14. igaussarssúp ailaliorfiup igaussarssua, overhederit, mellemoverhederit ima-lúnít economiserit milingnekarsínaussut ang-nertúmk iluarsartínekarsimagnpata imalúnít sanarkingnekarsimagnpata sanaortugak atornekalersímáungilak § 12, stk. 1 náper-tordlugo misigssuinekarérsmatínago. tamatuma saniatigut sulinermik nákuigidlissokarfiup piumassarisíauvá misigssuinekásas-sok, misigssuinerit taima ítut igaussarssúp ailaliorfiup sanáp isumangnáissusiata kanok íssusersiornigssánut pissariakartutut isuma-karfiginekarpata.

§ 15. igaussarssualingmik ailaliorfekarfingmik pigingnigtup imalúnít atuissup ilio-riusigssat misigssuinerit perkússutiginekartut isumangnaitsumik suliarinekarnigssánut pissariakartut isumagísavai, ámaló misigssuinerit ingerdlánekarnigssánut pissaria-kartumik ikuísaok, tak. § 21.

nugternera.

§ 16. Tilsynspersonalet har under udøvelsen af dets tjenstlige hverv ret til at få adgang til alle rum og steder, hvor dampkedler og deres tilbehør findes, eller hvortil damp fra samme ledes.

§ 17. Begæring om afholdelse af de i § 12, stk. 1, nr. 1 og 2, foreskrevne syn og prøver rettes af dampkedelanlæggets ejer eller bruger til arbejdstilsynet. Syn eller prøve skal så vidt muligt foretages uden unødig forsinkelse. Ejeren eller brugeren træffer aftale med arbejdstilsynet om afholdelsestidspunktet. Træffes en sådan aftale ikke, fastsætter arbejdstilsynet tidspunktet med mindst 8 ugers varsel.

§ 18. Foreskrevne syn og prøver skal udføres på forsvarlig måde. Forskrifter eller vejledninger herfor udarbejdes af direktøren for arbejdstilsynet. Tilsynet skal tilstræbe, at alle påbegyndte syn og prøver foretages så hurtigt, at ufornødent ophold i brugen af anlægget undgås.

§ 19. Hvis et dampkedelanlæg udsættes for sprængning eller brand, eller hvis beholdere eller rør i dampkedel, afspærrelige overhederne, mellemoverhederne eller economisere har været overophedet eller pludseligt afkølet, eller hvis der konstateres revner eller andre skader, der har indflydelse på anlæggets sikkerhed, skal dampkedelanlægget tages ud af brug, og der skal gives arbejdstilsynet meddelelse om beskadigelsen. Anlægget må først tages i brug igen, når arbejdstilsynets tilladelse foreligger.

§ 16. nákuтигdlínermik suliakartut su-liagssamik ingerdlánekárneránut túngassu-tigut pisínautítáuput igaussarssuit ailalior-fit pisatsersútaisalo imigissait imalünít ailar-nerit ingerdlaorfekarfigissait tamaisa iser-fígsavdlugit.

§ 17. misigssuinigssat misilinigssatdlo § 12, stk. 1, nr. 1 áma 2-me okautigine-kartut námagsiniarnekarnigssánik kigsau-tigissak sulinermik nákuтигdlíssokarfingmut ságfigingníssutiginekásaoк igaussarssúp ai-laliorfiup pigingnigtuanit imalünít atuissua-nit. misigssuinek imalünít misilinek suliari-nekásaoк sapíngisamik pissariakángitsumik kinguartórtitsinekartínago. pigingnigtup i-malünít atuissup sulinermik nákuтигdlísso-karfik isumaкатigíssutekarfigíssavá kakugo nákuтигdlínekarnigssak imalünít misilíne-karnigssak pivdlugit. taimatut isumakatigí-ssutekarsimángigpat sulinermik nákuтигdlí-ssokarfiup pivfigssak aulajangíssavá sivíkí-nerpámik sapátip akúnerinik 8-nik sujor-kutsivdlune.

§ 18. misigssuinigssat misilinigssatdlo perkússutiginekartut ajúngitsumik suliari-nekásáput. maligtarissagssat imalünít ilit-sersútit tamatumúnga túngassut suliarine-kásáput sulinermik nákuтигdlíssokarfing-mut direktórimit. nákuтигdlíssokarfiup su-líssutigíssavá misigssuinerit misiligtaineritdlo autdlarnernekarsimassut tamarmik ima pil-ertortigíssumik suliarinekásangmata sanaor-tugkap atornekarnerata pissariakángitsu-mik uníngatitaunera píngitsörnekarsínáu-savdlune.

§ 19. igaussarssuarnik ailaliorfekárfit kaertörnermik imalünít ikuatdlagtórnermik erkornekarsimagnpata imalünít igaussarssu-arme ailaliorfingme ímersagait imalünít suvdlulé, overhederit, mellemoverhederit imalünít economiseringt milingnekarsínaussut kíssagtípatdlársimagnpata imalünít tássángái-nartumik nigdlorsarnekarsimagnpata, imalünít kupinerit avdlatdlünít ajokusigaunerit sanaortugkap isumangnaitdlisagauneranut ajokutaussumik súniutekarsínaussut pásin-e-karpata, igaussarssuak ailaliorfik sanák ato-rungnaernekásaoк, ámaló sulinermik ná-

nugternera.

kutigdlissokarfik ajokusinek pivdlugo nalunaerfiginekásao. sanák aitsát atornekalerkigsíauvok sulinermik náutigdlissokarfíup akuerssíssutá pinekarérpat.

§ 20. Hvis det ved en undersøgelse efter § 12, stk. 1, viser sig, at et dampkedelanlæg er i en sådan tilstand, at den fortsatte brug skønnes at være forbundet med fare, kan arbejdstilsynet nedlægge forbud mod dampkedelanlæggets brug, indtil det efter fornøjet undersøgelse konstateres, at de fundne fejl eller mangler er afhjulpet.

§ 21. Såfremt ejeren eller brugerden af et dampkedelanlæg ikke har truffet de foranstaltninger, der kræves efter § 15, og derfor må fastsættes en ny undersøgelse, skal omkostningerne herved betales af ejeren eller brugerden.

Kapitel 5. Dispensationer og klager.

§ 22. Direktøren for arbejdstilsynet kan tillade lempelser i bekendtgørelsen for sådanne arter af dampkedler eller dampkedelanlæg, hvor forholdene på grund af kedernes ringe størrelse, særlige konstruktion, lave tryk eller moderate temperaturer gør det rimeligt og forsvarligt.

§ 23. Hvis ejeren eller brugerden af et dampkedelanlæg er utilfreds med udfaldet af en undersøgelse, kan han inden for 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt ham, indbringe afgørelsen for direktøren for arbejdstilsynet.

Stk. 2. Påbud, afgivet af arbejdstilsynet, og dettes afgørelser i øvrigt kan ligeledes inden for 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, indbringes for direktøren for arbejdstilsynet.

§ 20. § 12, stk. 1 nápertordlugo misigssuinerme malungnarsigpat igaussarssuač ailaliorfik imatut ilersimassok atuínarnigssá navianartumik ilakarsorinardlune, sulinermik náutigdlissokarfíup igaussarssúp ailaliorfiup sanáp atornekarnigssá inerterkutigisíauvá nutâmik misigssuinfkut pásinekarserdlugo ajokutit imalünít amigautit navssárinekarsimassut iluarsinekarsimassut.

§ 21. igaussarssuarmik ailaliorfingmik pigingnigtok imalünít atuissok § 15 nápertordlugo piumassarinekartunik iliorusekar-simángipat taimáitumigdlo nutâmik misigssuiningssak aulajangernekartariakarpat tamatumane aningaussartútit akilernekásáput pigingnigtumit imalünít atuissumit.

Kapitale 5. ingmíkut akuerssíssutit áma námagigtaidliútit.

§ 22. sulinermik náutigdlissokarfingmut direktorip akuerssíssutigisíauvai nalunaer-rume okilisautit igaussarssuarmut ailalior-tunut imalünít igaussarssuarnik ailalior-to-karfingnut túngassut, igaussarssuit mikissusiat, ingmíkut ilusilersugaunerat, nakitsinínerat imalünít námáinartumik kíssarssusekarnerat píssutigalugit taimailiornigssak námaginartutut ulorianautekángitsuttdlo issiginekarsíaugpat.

§ 23. ailaliorokarfingmik igaussarssuar-talingmik pigingnigtup imalünít atuissup misigssuinerup inernera námagíngíkuniuk aulajangínermik nalunaerfiginekarnerme ki-ngornatigut sapátip akúnere 8 kângiútínagit aulajangíneksulinermik náutigdlissokarfingme direktorimut suliagssángortíneksíauvá.

Stk. 2. taimátaok sulinermik náutigdlissokarfíup perkússutigissai aulajangigailo sulinermik náutigdlissokarfingme direktorimut suliagssángortíneksíauput aulajangínermik nalunaerfiginekartup nalunaerfiginekarnerata kingornatigut sapátip akúnere 8 kângiútínagit.

nugternera.

Stk. 3. Direktørens afgørelser kan indbringes for arbejdsministeren inden for 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 4. Arbejdstilsynets og direktørens afgørelser skal indeholde oplysning om klageadgang og frist herfor.

Stk. 5. Klager har ikke opsættende virkning, hvis påbudet er givet eller afgørelsen truffet i medfør af lovens § 32.

Kapitel 6. Ikrafttræden m. v.

§ 24. Direktøren for arbejdstilsynet udfærdiger tekniske forskrifter, nærmere retningslinier og vejledninger for de dampkedelanlæg, der omfattes af bekendtgørelsen, efter forhandling med det i arbejdsministriets bekendtgørelse af 22. december 1971¹⁾) § 25, stk. 1, omhandlede dampkedeludvalg og arbejdsrådet.

Stk. 2. Direktøren for arbejdstilsynet kan bestemme, at der til pasning af dampkedler kun må anvendes personer, der er fyldt 19 år, og at de pågældende skal have gennemgået en nærmere angivet uddannelse eventuelt aflagt en prøve.

§ 25. For overtrædelse af bekendtgørelsen og de i henhold hertil udfærdigede forskrifter, forbud og påbud kan idømmes advarsel eller bøde efter lovens § 40.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1972.

Stk. 2. Dampkedelanlæg, der er opstillet ved bekendtgørelsens ikrafttræden og ikke opfylder dens krav, kan dog kun forlanges ændret i følgende tilfælde:

¹⁾ Lovtidende A, 1971, pag. 2027.

stk. 3. direktørip aulajanginere arbejdsministerimut suliagssángortínekarsínáput aulajanginerup aulajangívfiginekartumut nalunaerutínekárnerata kingorna sapátip akúnere 8 kângiútfagat.

stk. 4. sulinermik nákuutigdliissokarfiup áma direktørip aulajanginere íla kartínekar-tuggsááput námagigtaitdliútekarsínautitau-nek ámaló pivfigssák tamatumúnga kig-dilititagsaák pivdlugit pássutigssanik.

stk. 5. námagigtaitdliútit kinguarsautau-ssumik súniutekarsínáungitdlat inatsíme § 32 maligdugo perkússutekarto karsimágpat i-malünít aulajanginékarsimágpat.

Kapitale 6. atulersitaunek il. il.

§ 24. sulinermik nákuutigdliissokarfing-mut direktørip suliarísavai teknikimut túngassutigut maligtarissagssat, maleruag-ssat ilitsersúttidlo ersserkingnerussut igau-ssarssuartalingnik ailaliortokarfingnut na-lunaerúmut atatínekartunut túngassut, i-gaussarssuit ailaliortut pivdlugit udvalge áma arbejdsråde arbejdsministeriep na-lunaerútane 22. december 1971-imérsume¹⁾) § 25, stk. 1-me erkartornekarsimassut isu-makatigingniutekarfigerérdlugit.

stk. 2. sulinermik nákuutigdliissokarfing-mut direktørip aulajangersínauvâ igaussar-ssuit ailaliortut nákuutiginekarnigssánut tai-máglát atornekásassut inuit 19-inik ukio-kalersimassut, ámaló inuit táuko ersser-kingnerussumik tainekarsimassumik ilñiar-titausimásassut ímakalo áma misilgitímá-sassut.

§ 25. nalunaerutíp ámaló maligtarissag-sat, inerterkutit perkússutidlo nalunaerut nápertordlugo suliarinekarsimassut unior-kutínekarneránut inatsíme § 40 maligdugo pitdlautausnááput mianerssorkussinek i-malünít akilisitsinek.

§ 26. nalunaerut atulerpok 1. april 1972.

stk. 2. igaussarssuit ailaliorfít sanaortug-kaat nalunaerutíp atortúlernerane ivertíne-kárersimassut nalunaerúmilo piumassari-ssanik erkortitsíngitsut taimáitok taimágg-dlát avdlángorterkunekarsínááput imáitu-tigut:

nugternera.

- 1) såfremt fortsat brug af dampkedlen eller andre anlægsdelse frembyder overhængende fare
- 2) ved ejerskifte
- 3) ved ombygning og større reparation
- 4) når der er gået 15 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Arbejdsministeriet, den 18. april 1972.

Erling Dinesen.

Lundbeck.

- 1) igaussarssûp ailaliorfiup imalûnít pisataisa avlat atornekáinarnigssát navianartorsortitsísgpat
- 2) avdlamik pigingnigtokalerníkut
- 3) sanarkíníkut ámaló angnerturnerussumik iluarsainíkut
- 4) nalunaerutip atortúlernerata kingornatigut ukiut 15 kângiúsimagpata.

arbejdsministeria, 18. april 1972.

Erling Dinesen.

Lundbeck.