

Minimumsdimensionering<sup>1</sup> i bygder

Indbyggertal	Slukningskøretøj	Motoriseret slukningsmateriel	Mandskabsnormering <sup>2</sup>
Over 200	x		2 BL + 8 GB
50-199		x	1 BL + 4 GB
1-49		x	1 BL + 2 GB

**Fagprofil**

BL – Brandmand - funktionsuddannet med ledelsesansvar

GB – Grunduddannet brandmand

Slukningskøretøj	Køretøj, der kan benyttes til indsats ved brandslukning m.m. Eksempel: automobilsprøjte, hurtig sluknings enhed (HSE)
Motoriseret slukningsmateriel	Pumper, køretøjer eller andet materiel, der er nødvendig for at kunne varetage forsvarligt slukningsarbejde. Eksempel: UTV, ATV

Note 1: Minimumsdimensioneringen for mandskab og indsatmateriel er fastsat uden særlig hensyntagen til anlæg, virksomheder, bygninger eller andre forhold, der vil kunne udgøre en særlig risiko.

Note 2: Mandskab, der ikke er forpligtet til at stå til rådighed, tæller ikke med ved vurderingen af, om mandskabsnormeringen er overholdt.