

**Specifikation af analysemetoder – mikrobiologi**

Følgende analysemetoder skal anvendes, medmindre det kan påvises, at de resultater, der opnås ved andre metoder, er mindst ligeså pålidelige.

<i>Eschericia coli</i> (E. coli) og Coliforme bakterier	EN ISO 9308-1 eller EN ISO 9308-2
Enterokokker	EN ISO 7899-2
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN ISO 16266
Kintal ved 22 °C	EN ISO 6222
<i>Clostridium perfringens</i> (herunder sporer):	EN ISO 14189