

**BILAG 3B**  
**Løbende måleprogram for driftskontrollen**

Kontrolyper	Løbende målinger <sup>2</sup> der, som minimum skal noteres i driftsjournalen
Daglige målinger	Vandets udseende, lugt og smag (både rå- og drikkevand) Temperatur pH (målt på stedet) Klor (total og frit) Farve Ledningsevne Turbiditet
Ugentlige målinger	Råvandsmængder fra sø, elv eller produceret ved afsaltning og afsmeltning Distribuerede vandmængder - Forbrug hos B-nr. (eks. fiskeindustri). - Skyllevand  Aluminium, klor, total og frit, herunder bl.a. vandværk, fjerneste tappested og fiskefabrik
Månedlige målinger <sup>1</sup>	Forbrug af klor, soda, pax og kalk
Bemærkninger, som løbende skal noteres i driftsjournalen	Driftsforstyrrelser skal noteres Eftersyn af rå- og drikkevandstanke Dato for prøvetagning til mikrobiologisk og fysisk-kemisk analyse skal noteres, sammen med måling af pH og klor

1) Foretages på almene vandforsyningsanlæg i byer.

2) Målingerne afhænger af typen på vandbehandlingsanlægget.